

Prisijungimo sąlygos išduodamos objektui: Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, prisijungimui prie veikiančiu šilumos perdavimo tinklų.

Sujungimas turi būti suprojektuotas ir pastatytas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis techninėmis charakteristikomis:

1. Šilumos energija Kazlų Rūdos miestui tiekama šildymo sezono ir nešildymo sezono metu.
2. Suprojektuoti ir įrengti šulinį su uždaromąja armatūra į Vytauto g. 58, prisijungimo vietoje.
3. Šilumnešio parametrai prisijungimo vietoje:

Paduodamas slėgis 4,4 bar.,

Grįžtamas slėgis 2,4 bar.,

Didžiausia paduodama temperatūra 92 °C

Didžiausia grįžtama temperatūra 57 °C

4. Darbus prie veikiančių UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ įrengimų vykdyti UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ atstovų priežiūroje.
5. Projektinius sprendimus projektavimo eigoje derinti su UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklais“.

PRIDEDAMA: 1. Situacijos schema, 1 psl.

L.e.p direktorius

Darius Karsokas

